



PÄÄSTEAMET

Jaanus Luhaäär
AS Tallinna Arendused
jaanus.luhaaar@tallinnaarendused.ee

Teie 11.11.2025 nr

Meie 12.11.2025 nr 1.2-5.2/226-2

Vastus teabenõudele

Austatud Jaanus Luhaäär

Vastuseks teabenõudele anname teada, et 11.01.2010 on Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Malle Mitt hinnates haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid otsustanud anda adressaadile, Tallinna, Mere pst 20 asuva Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile ettekirjutuses nr 7.3-5/3/1535-H4/09 sisalduv ettekirjutus nr 1 „Peatada alates 01.03.2010 a. kontsertsaali kasutamine massiürituste läbiviimiseks, kuni on viidud töökorda evakuatsiooni hädavalgustussüsteem, sisemine tuletõrje veevõrk ning sprinklersüsteem“.

Lisaks on pooleli Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Stanislav Tõnissaare 16.10.2025 alustatud haldusmenetlus nr 7.2-6-2025-1636 mille eesmärgiks on Tallinna Linnahallis kasutusel olevate ruumide tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine. Menetlus on hetkel menetlusosaliste ärakuulamise faasis ning peaks olema nüüd nähtav ka Aktsiaseltsi Tallinna Linna Arendused esindajatele Päästeameti Ohutusportaalil.

Teiste teabenõudes nimetatud objektide osas kehtivaid ettekirjutusi ega pooleliolevaid haldusmenetlusi ei ole.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Stanislav Tõnissaar
Peainspektor
Põhja päästkeskus

Stanislav Tõnissaar
+372 53236619
stanislav.tonissaar@paasteamet.ee