

Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoht

Veevärgi nimetus, asukoht: Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Eda Nodapera, Majandusjuht, +372 56914186

majandusjuht@sjk.edu.ee,

Puurkaevu(de) andmed:

- katastri number: 6093
- veekiht, sügavus 80 m, Siluri-Ordoviitsiumi

Käideldava vee kogus ööpäevas: 1,8 m³

Tarbijate arv: 8 juhutarbijad: 37

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontroll 1 x aastas: september, kooli köögist
- Süvakontroll 1 x 10 aasta jooksul: viimati 2024 aastal.

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg				
	2025 a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.	2029 a.
<i>Tavakontrolli analüüsid:</i>					
<i>Escherichia coli</i>	1	1	1	1	1
Soole enterokokid	1	1	1	1	1
Coli-laadsed bakterid	1	1	1	1	1
Kolooniate arv 22 °C juures	1	1	1	1	1
Värvus	1	1	1	1	1
Elektrijuhtivus	1	1	1	1	1
Lõhn	1	1	1	1	1
pH	1	1	1	1	1
Maitse	1	1	1	1	1
Hägusus	1	1	1	1	1
Raud	1	1	1	1	1
Fluoriid	1	1	1	1	1
<i>Süvakontrolli analüüsid:</i>					
Alumiinium					
Mangaan					
Fluoriid					
Ammoonium					

Kloriid					
Sulfaat					
Nitraat					
Nitrit					
Naatrium					
Oksüdeeritavus					
Boor					
Antimon					
Arseen					
Kaadmium					
Kroom					
Nikkel					
Elavhõbe					
Vask					
Tsüaniid					
Plii					
Seleen					
Pestitsiidid					
Pestitsiidide summa					
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)					
Benso(a)püreen					
Benseen					
1,2-dikloroetaan					
Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen					
Trihalometaanide summa					

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/
(allkiri, kuupäev)

