

KATSEPROTOKOLL NR		25103M
		Leht 1 (3)
TEHNOSÜSTEEMIDE POOLT TEKITATAVA MÜRATASEME MÕÕTMINE		
OBJEKT:	Äripind (Lastehoid)	
AADRESS:	Paldiski mnt 221a, Tallinn, Harju maakond	
PROJEKT/KAVAND:	EVS 906:2018	
KATSETUSTE AEG JA TEOSTAJA(D): <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI</small>	KATSEPROTOKOLLI KOOSTAS: <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI</small>	
Erik Kirsman 03.05.2025 kell 11:00-12:00	Erik Kirsman 03.05.2025	
KATSEPROTOKOLLI KINNITAS: <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI</small>	TELLIJA: <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI; MEILIAADRESS</small>	
Erik Kirsman /allkirjastatud digitaalselt/	Ekaterina Krushelnitskaia +372 51979178 krushelnitskaia.e@gmail.com	



KATSEPROTOKOLL NR	25103M
2(3)	
KASUTATUD MÕÕTEVAHENDID:	
Cesva SC250 S/N: T259724; Cesva kalibraator CB011 S/N: T258774	
ÜLDISED ALUSED JA KASUTATUD METOODIKA	
<p>" Mürä mõõtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2024 nõuetele. Mürataset mõõdeti 1-1.5 meetri kõrguselt ja minimaalselt 0.5 meetri kauguselt seintest/objektidest. Kui mõõdetud mürataseme ja foon mürataseme vahe on ≤ 4 dB, siis otsustab labor arvutuliku mürataset mitte esitada. Kui üldmüratase piinormi ei ületa, siis otsustab labor taustmürä mitte mõõta. Mõõtemääramatuse hinnangus võetakse arvesse mürämõõtmise katse korratavuskomponenti ruumi eri punktides vastavalt EVS-EN ISO 16032:2024 pt 9, kui ei ole esitatud teisiti."</p>	
EVS-EN ISO 16032:2024- Akustika. Hoonete tehnoseadmetest ja hoones toimuvast tegevusest tuleneva helirõhutaseme mõõtmine.	
MÄRKUSED	
<p>1. Mõõdistustööde ajal töötas SV-1 ventilatsiooniseade P.P. Labor OÜ poolt seadistatud katseprotokolli nr. 25-014 järgsel kiirusel.</p> <p>2. Mõõdistustööde ajal olid ruumid möbleeritud.</p>	

KATSEPROTOKOLL NR												25103M	
3(3)													
MÕÕTETULEMUSED 1. KORRUSEL (LpA,eq,T)													
RUUM	MÕÕTETULEMUSED dB (A)										FOON	ARVUTUSLI K MÜRATASE dB (A)	LUBATUD MÜRATASE dB (A)
	MÕÕTEKOHT									KESKMINE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Mänguruum	32.3	32.5	31.3	32.6	34.4	30.8	33.6	34.9	35.1	30.2			32
Riietehoid	32.2	34.4								33.4			40
WC	29.8									29.8			40
Köök	30.0									30.0			35

Ventlab OÜ,
 Sõstramäe 12, Tallinn
 Reg. nr 16673209
 Tel 566 50084

Käesolevat protokollit tuleb käsitleda ühtse tervikuna.
 Üksikute lehtede kasutamine on ilma Ventlab OÜ loata keelatud.