



PÄÄSTEAMET

Maie Käba
Suure-Jaani Vallavalitsus
SUURE-JAANI@SUURE-JAANI.EE

Teie: 14.03.2017 nr 10-4/136

Meie: 19.04.2017 nr 7.2-2.2/4918-6

Tõend

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 27.03.2017 haldusmenetluses nr 7.2-5.3/901 paikvaatluse Suure-Jaani Kooli Vastemõisa (Vastemõisa Rahvamaja) õppehoones ja territooriumil aadressil Vastemõisa küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste kohta on antud Vastemõisa Rahvamajale 13.04.2017 ettekirjutus järgmiste nõuetega:

1. Tähistada Vastemõisa Rahvamaja hoone lasteaiaga osa II evakuatsioonipäas nõuetekohaselt.
Tähtaeg: 01.05.2017
2. Täiendada Vastemõisa Rahvamaja tulekahju korral tegutsemise plaani.
Tähtaeg: 01.05.2017

Tõend on esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile koolitusloa taotlemiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Pintson
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästkeskus

Madis Pintson
+372 799 8602
madis.pintson@rescue.ee