



PÄÄSTEAMET

Janne Klooren
Stiilivabrik OÜ
janne@stiilikanal.ee

Teie 16.01.2025

Meie 21.01.2025 nr 7.2-7.2/326

Kooskõlastus

Lõuna päästekeskus kooskõlastab OÜ Stiilikanal poolt korraldatava ürituse 31.01.2025 Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse tehasehoones aadressil Tehase 28A, Tartu linn esitatud dokumentatsiooni alusel.

Ürituse korraldaja poolt peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Arvestades evakuatsioonipääsude arvu ja nende laiusi võib ruumide kasutajate arv olla 400 (nelisada) inimest.
2. Ruumidest tuleb tagada ohutu evakuatsioon. Paigaldatud inventar (lauad, toolid, lava jne) ei tohi takistada ja kitsendada väljapääse. Väljumisalal peab olema piisavalt liikumisruumi, et ohuolukorras oleks võimalik turvaliselt liikuda ohutumasse kohta (liikumisteed peavad olema laiusega vähemalt 1,2 meetrit). Evakuatsiooniteed peavad olema piisava laiusega ning kergesti läbitavad. Samuti peavad evakuatsiooniteedel paiknevad kõik ukseid olema võtmata avatavad. Tagada tõstetava uksele juurdepääs (juurdepääs uksele, mis asub taga alal ja on tähistatud plaanil LOAD IN) ja selle avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt.
3. Tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) töökorras olek ja juurdepääs ATS keskseadmele.
4. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem peab tagama voolukatkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
5. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
6. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).
7. Ürituste läbiviimise ajal ei tohi ruumis ladustada muid põlevmaterjale

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Viljar Schmidt

Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja

Lõuna päästekeskus

Viljar Schmidt

+372 7337303

viljar.schmidt@paasteamet.ee