


ENERGIAMÄRGIS



Kaalutud energiaerikasutus

177 kWh/m²·a



Energiamärgise nr
Aadress

2511584/04665
Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Saha
tee 11 (Kogu hoone)

Ehitisregistri kood
Märgis kehtib kuni

120282172
07.09.2035



KAALUTUD ENERGIAKASUTUS KOONDIINFORMATSIOON

Energiamärgise nr	2511584/04665
Hoone kategooria	Kontorihoone
Hoone kasutamise otstarve	12201 Büroohoone 12615 Klubi, rahvamaja 12644 Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone 12319 Muu kaubandushoone 12311 Kaubandushoone 12331 Ilu- ja isikuteenuste hoone
Hoone aadress	Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Saha tee 11 (Kogu hoone)
Ehitisregistri kood	120282172
Esmase kasutuselevõtu aasta	1978
Köetav pind	3 721,9 m ²
sh toatemperatuuriga pind	2 077,3 m ²
Energiamärgise algandmete allikas	2022 - 2024



Energiamärgise väljaandja

Vastutav spetsialist	PAVEL TITOV
Kaalutud energiaerikasutus	177 kWh/m ² •a
Märgise väljaandmise kuupäev	07.09.2025
Märgis kehtib kuni	07.09.2035

Hoone energiakasutus

Süsteem	Liik	Energiakandja	Energiakasutus		Erikasutus kWh/ (m ² •a)	Kaalumistegur	Kaalutud erikasutus, kWh/ (m ² •a)
			Kogus	Ühik			
Soojusallikas	kaugküte	soojus (tõhus kaugküte)	263056.7	kWh /a	126.6	0.65	82.3
Elektrisüsteemi liik	võrk	elekter	84793.0	kWh /a	40.8	2.00	81.7
Tarbevee soojendamine	kaugküte	soojus (tõhus kaugküte)	43000.0	kWh /a	20.7	0.65	13.4
Kaalutud erikasutus kokku, kWh/(m ² •a)							177.4

Tarnitud ja eksporditud energia:

Energiakandja	Tarnitud energia, kWh/a	Eksporditud energia, kWh/a
soojus (tõhus kaugküte)	293000.0	
elekter	84793.0	

ENERGIASÄÄSTUMEETMED JA SOOVITUSED

KÜTTESÜSTEEM

TARBEVEE SOOJENDAMISE SÜSTEEM

VENTILATSIOONISÜSTEEM

JAHUTUSSÜSTEEM

AUTOMAATIKASÜSTEEM

VALGUSTUSSÜSTEEM

KANALISATSIOONISÜSTEEM

VÄLISPIIRDED

MUUD MEETMED

TÄIENDAVAD SOOVITUSED

Täiendavat informatsiooni energiatõhususe kohta saab eelkõige Sihtasutuse KredEx koduleheküljelt www.kredex.ee.
Hoone energiakasutuse täpsemaks kaardistamiseks ja renoveerimisplaani koostamiseks on soovitatav tellida energiaaudit. Kutselised energiaaudiitorid on leitavad aadressilt www.kutsekoda.ee/et/kutseregister. Riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse omandis olevas hoones on soovitatav rakendada energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid energiamärgise kehtivusaja jooksul.