


**Üldmärkus:**

- 1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaneile vastavalt Elering AS poolt väljastatud projekteerimisulandel.
- 2. Alusplaneina on kasutanud Kirjanurk ÜÖ tüü nr. 11721Z "Geodetiline alusplan" 22.04.2024. kõrgsõud on EH2000 süsteimis, koordinaadid E-UTS2 süsteemis.
- 3. Kaabite ja lehtide teemad palgaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatega nõuded. Normdokumentide nimikirja vt. seletuskirjast.
- 4. Ene ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabite ja kilpide asukohad looduses mäha märkida.
- 5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
- 6. Pärast kaevetööd taastada endine olukord ning korrastada ehitusalajäljed.

Näited ehtsusele:

- 1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused, alajamade või kilpide 0-0-ide erinevad tegelekussis, siis võtta projekterija teade. Kilpide ja alajamade paigaldamisajal vajadusel arvestada maapinna kõrguse muutusega ning jalgida planeeritud pinna kõrgsuseid.
- 2. Kaabeli paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsekihi minimaalselt 0,7m sügavusse, riigitee ja maantee asendil vähemalt 1,0m sügavusse.
- 3. Drenaazitorite ja liitumise ühenduse korral et tahi ühendusel jääda suuremuid kui 15 millimeetri suurusel vahelid ning drenaazitorite ja liitumise ühendusete tulemusena peab olema tagatud drenaazisüsteemi toimimine. Kui savist drenaazitorite ühendatakse plastmassist ühendusega, ümbritsetakse nende teinetei ühenduskohi geotextiiliga. Drenaazitorite paigaldamisel maapinnakäike vaehtuht paigaldamist ei tohi kasutada. Drenaazitorite ja tahi paigaldada veeldunud kaevusisse. Kui ehitusprojekti ei ole ette nähtud drenaazitorite katmist teiste, kaetakse see vaehtuht pärast paigaldamist 15-20 sentimeetri paiskuse mulikahiga.
- 4. Drenaazikäikevõrgu tagasilaste ja tahi olea üle kümnesentimeetri labimõõduga kive ega liivaga täita.

Tellija: Elering AS				Address: Põleväliste 2-2, Ülemurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 55 51 51 51 E-mail: jaanus@strotec.ee		Kuupäev: 27.05.2024 Töö nr: 24-57 Joonise nr: 002 Mõõtkava: M1.250/0	
Töö nimetus:		Varbe gaasikarbisõidim kinnistu liitumise madalpingel, Aa küla, Lüganeuse vald, Ida-Viru maakond. LC1256, Tööprojekt.					
Joonise nimetus:		Asendiplaani vaade 1					