

Väljahitatud MAJ
AJ11221 100kVA
trahloga uude pult-
mastil nr. M52 KRS
kl.3 11 m+toomits

Laevaehtuskoha
30101:003:0276

Projektaentav F2 0,4 kV
maakaabellijn AXPK 4G120
L=88/93 m, MPL197240
kaabli/kaitsetorus Ø75 mm,
tugevusega 450N, L=79m ja
tugevusega 750N, L=6m

PERSPEKTIIVNE ELEKTRISÏDUKITE
TANKIMISALA

Ümberitõstetav
JK55353 ja
sadam LK181927
x=6470621,5
y=382216,3

Töökoja LK toide võtta ümber-
tõstetud JK55353-st
kaabliga AXPK4G50 MPL197241
L=37 m

35821LK
Olemasolev PJK-PAPISSAARE-SADAM ja selle
toide maakaabliga AXPK4G50 LK181297-st

Papissaare töökoda
30101:003:0360

PERSPEKTIIVNE SADAMAHOONE
±0.00=2.00m abs EHZ000

Papissaare sadama eskiis
detailplaneeringu algatamiseks

PERSPEKTIIVNE
KALDAKINDLUSTUS

PERSPEKTIIVNE UUVKAI
UUVVALUSTE TANKIMISEKS

PERSPEKTIIVNE TANKLA

