



TRANSPORDIAMET


Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee
Viljandi mnt 17
79511, Rapla maakond, Rapla vald,
Rapla linn

Teie 15.04.2026 nr 4-15/2026/870

Meie 08.05.2026 nr 7.1-2/26/6487-2

Nõuded riigitee maa-alale Rapla sildi ja tehnovõrgu projekti koostamiseks

Olete taotlenud Transpordiametilt kooskõlastust Rapla maakonna Rapla valla Rapla linnas 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1 katastriüksusele (tunnus 67001:001:0022), riigiteede nr 15 Tallinna-Rapla-Türi tee ja nr 20143 Rapla-Aranküla tee ringristmikule, valgustatud Rapla sildi paigaldamiseks.



Katastriüksus on riigi omandis, volitatud asutuseks on Transpordiamet. Taotluse kohaselt on skulptuuri rajamiseks vajalik rajada ringristmikule betoonvundament sügavusega 1m ja mõõtudega 4m x 0,4m. Silt valmistatakse alumiiniumraamil matistatud plastikust, seest valgustatud LED-tuledega.

Riigitee ringristmikule paigaldatav on käsitletavad liiklusvälise teabevahendina (Liiklusseadus (LS) § 2 lg 31¹), mis on püsivalt maapinnaga ühendatud alusele või teisaldatavale

kandekonstruksioonile või muule teabevahendi kandjale paigaldatud kuulutus, teadaanne, reklaam või märgis, mis ei ole ette nähtud liikluse korraldamiseks või mis ei ole liikluskorraldusvahendi kohta kehtestatud nõuete kohane. Liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse on vajalik teomaniku nõusolek (LS §5³ lg 1).

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid (Ehitusseadustik (EhS) § 71). Tee kaitsevööndi laius selles riigitee lõigus on 30 m mõlemal pool riigitee äärmise sõiduraja servast.

Nõuded liiklusvälise teabevahendi kujundusele on vastavalt LS §5³ lg 2 ja 3 järgmised:

- ei tohi meenutada liiklusmärki ega tõmmata liigset tähelepanu;
- ei tohi eksitada liiklejat;
- ei varja liikluskorralduse vahendit;
- ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
- ei piira ringristmikul nähtavust.

Rapla sildi paigaldamisel riigitee alusele maaüksusele on tegemist riigimaa kasutamiseks andmisega, milleks sõlmime kohaliku omavalitsusega kui sildi paigaldajaga notariaalse isikliku kasutusõiguse (IKÕ) seadmise lepingu (vt ka punkt 3.3 olev info IKÕ seadmise kohta). Leping peab olema sõlmitud enne Rapla sildi paigaldamisega seonduvate töödega alustamist.

Lähtudes eelnevast ja võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 70, § 71, § 92 lg 6, § 97, § 99 lg 3 ning Transpordiameti põhimääruse palume taotlust/projekti täiendada ja muuta järgnevate märkuste alusel.

- 1) Pimestamise ja tähelepanu hajutamise vältimiseks peab valgusvoo värvitemperatuur olema soe või neutraalne valge (kuni 4000K).
- 2) LED tuled peavad olema timmerdatavad. Lõpliku seisukoha valgustugevuse sobivuse kohta liikluskeskkonda anname peale sildi paigaldamist.
- 3) Tehnovõrkude (elektrikaabli) projekti koostamisel riigitee teemaal ja kaitsevööndis palume arvestada alltoodud asjaolude ja nõuetega:
 - a) Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist „[Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#)“.
 - b) Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks MicroStation või AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanil M 1:500 elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee või läbi ehitisregistri ehitusloa või -teatise menetluses. Projektile lisada teemaa kasutusõiguse ala plaanid (eraldi nii silt kui kaabel).
 - c) Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerimist asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – ***Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks***). Sõlmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.

Juhime tähelepanu sellele, et projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb

juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Vastused teie taotluses olevatele küsimustele.

1. Nõusoleku Rapla sildi ja betoonvundamendi ning elektrikaabli rajamiseks anname peale eelpooltoodud nõuete täitmist, sealhulgas IKÕ lepingu sõlmimist.
2. Tehnovõrkude projekti koostamisel lähtuda eelpooltoodud nõuetest. Tehnovõrgu ehitamine saab toimuda peale projekti kooskõlastamist ja IKÕ seadmist.
3. IKÕ lepingus määratakse osapoolte õigused ja kohustused (sh hooldus). Vundamendi, sildi ja elektrikaabli ehitamine/paigaldamine enne IKÕ lepingute sõlmimist ei ole kahjuks võimalik.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje-Ly Rebas

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

58581095, Marje-Ly.Rebas@transpordiamet.ee