



Tingmärgid

- Projekteeritud MP maakaabel
- Planeeritud KP maakaabel
- Projekteeritud kaablikaitsetoru (750N)
- Projekteeritud kaablikaitsetoru (450N)
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kilbi tegelik suurus
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev TV maakaabel
- Planeeritud veetrass
- Planeeritud kanalisatsioonitrass
- Olemasolev gaasitrass
- Kinnistu piir

Märkused:

- Projekt on koostatud Elektrilevi OÜ lähtelesannete nr.390934, 397222 ja 397216 põhjal.
- Projekteeritud liitumiskilp LK197005 võtta olemasoleva alajaama AJ11889 toiteile projekteeritud maakaabliga MPL382260.
- Projekteeritud liitumiskilp LK197984 võtta olemasoleva alajaama AJ11889 toiteile projekteeritud maakaabliga MPL384295.
- Maakaabel paigaldada primesse kaablikaitsetorus min 0,7m sügavusele, tee alla 1,0m sügavusele.
- Kasutada trassil olevaid reservkaitsetorusid
- Kilbid paigaldada vastavalt tootja juhistele.
- Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
- Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni peatükis –„Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele“.
- Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
- Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega G.E.Point OÜ töö nr. 20-G259, 19.02.2021
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 amsterdami süsteemis.

Töö nimetus: Kangrumetsa tee pumpila ja tänavavalgustuse elektriliitumine			Objekti aadress: Kurna küla, Rae vald, Harju maakond		
Teilija Enefit Connect OÜ			Joonise nimetus:		
Kontrollis A.Vilu	06.03.22		ASENDIPLAAN		
Koostas A.Vilu	06.03.22				
Töö nr: LR4719.LR5153.LR5155	Staadium: TP	Version: -	Joon. nr: EL-4-01	Mõõtkava: 1:500	Faali nimi: LR4719.LR5153.LR5155_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg
					Leht: 1/1

OÜ PLUVO EESTI
Võrumäe 4, 10621
Tallinn, Eesti
Tel.: (+372) 660 7008
Faks: (+372) 660 7008
e-mail: info@pluvo.ee
www.pluvo.ee