

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 8139980034****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI SELEKTOR PROJEKT OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12503887
ESINDAJA NIMI ARTJOM JURTŠENKO	ESINDAJA TELEFON 58895246

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: suurprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Tallinn-Pärnu km 62,2-64,8, Märjamaa vald (tee etapp-1)	
MAKSUMUS 77.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 14.05.2025
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
ARTJOM JURTŠENKO

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 8139980034

Kooskõlastuse kuupäev 14.05.2025

KOOSKÕLASTUSE TELLIJAJA

Registrikood 12503887

Ettevõtte nimi SELEKTOR PROJEKT OÜ

Kontakisik ARTJOM JURTSŠENKO

Objekti aadress Tallinn-Pärnu km 62,2-64,8, Märjamaa vald (tee etapp-1)

Töö number MA17446-1

Töö sisu Päädeva-Orgita lõigu 2+2 mnt ehitusprojekt tehnovõrkudega

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

- * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- * Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.
- * Olemasolevad kaablid kaitsta.
- * Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks.
- * Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.
- * Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ