



72501:001:0027
Jaama tee 2

Maapind 49.77
Sidekaabel 49.27

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Kinniselt PVC D110 1250N

ETTEVAATUST!
Ristumine veetrassiga!
veetrassi sügavus olemasolevast
maapinnast 1,8 meetrit või sügavamal.

ETTEVAATUST!
Sidekaabel!

Kinnise meetodi abikaevik (lõpukaevik)

Nissi tee:(Turba) fiidri F1 mastilt 8 paigaldada maakaabelliin
AXPK.4x120 (MPL402508) kuni liitumiskilbini LK217914.

Riigimaanteel paigaldada kaabel minimaalselt
1,5 meetri sügavusele, muldes 1,2 meetri ja haljastuses 1 meetri
sügavusele olemasolevast tasapinnast.
Kinnise meetodi abikaeviku kaugus Nissi tee 18b kinnistu poolt 5,4 meetrit
ja Jaama tee 2 poolt 1,8 meetrit.

Kinnise meetodi stardikaevik
Puurimise suund Nissi tee 18b kinnistult
Jaama tee 2 suunas. Puurimismehhanismid
asetsevad Nissi tee 18b kinnistul.

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp LK217914.

Nissi tee 19
51802:004:0017

Nissi tee 18b
72501:001:0821

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhukaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Puurimise abikaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-43 Nissi tee 18a topo-geodeetiline alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Tellija: 		Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 28.06.2023
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 23-104
Töö nimetus: Nissi tee 18a maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond. LR8028	E-mail: hardi.tamme@ enersense.com	Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 001
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme	Kontrollis: Liina Randvoo	Mõõtkava: 1:250