



Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

- Tingmärke**
- Projekteeritud KP maakaabelliin
 - Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
 - Projekteeritud puitmast toega
 - Puurimiskaevik
 - Demonteeritav KP õhuliin
 - Ol. olev KP õhuliin
 - Katastriüksuse piir

- Märkused:**
- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
 - Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
 - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal: **Kõrgused EH2000 süsteemis**

Projekt: Rõuge-Sänna 10 KV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal				Tellijä: Elektrilevi OÜ	
Joonis: Asendiplaan (vaated 12-13)				Joonise nr: IP7494-K2-1	
Projekteeris	K. Kangro	01.04.2025	+372 53045971	Möötkava	M 1:500
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053	Staadium	
Projekti juht				Keel	Leht 7
LEONHARD WEISS E-post: estonia@leonhard-weiss.com Telefon: +372 601 2285 Registrikood: 12083348				EST	Leht 7