

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi MiHo OÜ			Isiku- või registrikood 11344754
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Pae tn, 25-33	Sihtnumber 11414	Maakond Harju maakond
	Telefon 5664 2338	e-post kristina@miho.ee	
Kontaktisik	Nimi Kristins Sepp		
	Telefon 56642338	e-post kristina@miho.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress

Ajataguse tee 43 Neeme küla Jõelähtme vald Harju maakond

Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 24505:001:0544	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam JÄGALA 110/20	Toitefiider NEEME:JAG	Jaotusalajaam Tampli:(Aruküla)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.

KLIENDI TEGEVUSED

Ajataguse tee, 43 planeeringu ala kruntide 6tk. elektrienergiaga varustamine a' 3x20 A näha ette projekteeritavatest liitumiskilpidest planeeritava tee ääres toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt, toitega olemasolevast 20/0,4kV alajaamast. Pos.3 elektrivarustus näha ette olemasolevast liitumispunktist Mardi 1. Planeeringuga määrata projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates toitepunktist ja liitumiskilpide asukohad.

Planeeringus näidata projekteeritava kaabelliini paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel.

Näidata tarbija kaabli asetus ja juurdepääs liitumiskilbile. Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Planeeringu alal asuvad 20kV ja 0,4kV õhuliinid.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused >

Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

kooskolastus@elektrilevi.ee . Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Kui planeering näeb ette olemasoleva elektrivõrgu ümberehitust tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le taotlus ja sõlmida leping.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

21.02.2018