

Demonteerida olemasolev MAJ Teaspoli.  
Paigaldada uus AJ15685 (HEKA250).  
160kVA trafo tõsta ümber uude alajaama.

31706:002:0190  
Oja tn 1

Paigaldada jaotuskilp JK67833 ja  
liitumiskilp LK220780 AJ seina vastu.

31701:001:0848  
Oja tänav

31706:003:0006  
Metsanurga tn 9

31706:003:0005  
Metsanurga tn 7

31706:003:0030  
Metsanurga tn 3


31706:003:0004  
Metsanurga tn 1

31701:001:0846  
Metsanurga tänav

31701:001:0489  
Vardi meiskond 131

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 alates AJ15685 kuni AJ Metsakodu,  
KPL228331, L=1 169 / 1 179 m (trass/tegelik kulu).  
Paigaldus lahtisel meetodil kaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.  
Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1m sügavusele.

Eemaldada trassi mahus võsa kaablist mõlemale poole 1m.



Tellija:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	27.11.2024
Töö nimetus:	Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157	E-mail:	liis.tammekand@ enersense.com	Joon nr:	001/1(7)	Mootkava:	1:500 (A1)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris:	Liis Tammekand	Kontrollis:	Janar Kubbi		