



Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 alates AJ Metsakodu kuni AJ15686, KPL228344, L=470 / 480 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.
Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1m sügavusele.

Taastada MP ühendused: vaata elektriskeem joonis 002.

Demonteerida olemasolev AJ Projekti (paigaldada Vahtramäe:(Saue) asemele).
Paigaldada uus AJ15686 (KAJ630).
250kVA trafo tõsta ümber uude alajaama.

31703:005:0070
Kariste vkt 8

31701:001:0753
Kariste vkt 6

31701:001:2164
Rõhjaärgi

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 alates AJ15686 kuni AJ Koolme, KPL228341, L=532 / 550 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.
Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1m sügavusele.

K-401008
maapind 50.47
kaas 50.27 Malm
põhi 48.16
rake #560/500 Plast
1 48.06 DE 160 PVC
2 48.06 DE 160 PVC
3 48.06 DE 160 PVC

VRK-410021
maapind 50.34
kaas 50.34 Malm
põhi 48.23
rake #800/500 Plast
1 48.13 DE 160 PVC
2 48.53 DE 110 PE tpeals

31701:001:0752
Kariste vkt 5

KK-401009
maapind 50.43
kaas 50.25 Malm
põhi 48.03
rake #200/160 Plast
1 48.03 DE 160 PVC
2 48.03 DE 160 PVC

K-401009
maapind 50.74
kaas 50.74 Malm
põhi 47.96
rake #560/500 Plast
1 47.96 DE 160 PVC
2 47.96 DE 160 PVC
3 48.11 DE 160 PVC

31703:005:0040
Kariste vkt 4

K-401010
maapind 50.75
kaas 50.75 Malm
põhi 47.92
rake #560/500 Plast
1 47.81 DE 160 PVC
2 47.96 DE 160 PVC
3 48.04 DE 160 PVC

KK-4010011
maapind 50.24
kaas 50.05 Malm
põhi 48.09
rake #200/160 Plast
1 48.08 DE 160 PVC
2 48.08 DE 160 PVC

31703:005:0030
Kariste vkt 3

K-401011
maapind 50.48
kaas 50.48 Malm
põhi 47.58
rake #560/500 Plast
1 47.57 DE 160 PVC
2 47.64 DE 160 PVC
3 48.07 DE 160 PVC

31701:001:21X9
Põhjaärgi tänav

Tellijä:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	27.11.2024
Töö nimetus:	Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157	E-mail:	liis.tammekand@ enersense.com	Joon nr:	001/5(7)	Töö nr:	RP/24/014/2
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris:	Liis Tammekand	Kontrollis:	Janar Kubbi	Möötkava:	1:500 (A1)