Rätsepa
60502:003:0152

Kurvi
60502:003:0015

Kareta
60502:003:0293

Kasemäe
60502:003:0142

22122 Ulila-Laane tee
60502:003:0024

Vooruniidu
17101:001:2620

12

13

MPL450217 Al4G50 87/102 m
PVC Ø110 450 N 53 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 34 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

KM 0,49

LK241938
1-kohaline, soklil
reservtoru tarbijakaablile
PVC Ø75 450 N 2 m

Maantee kaitsevöönd

ETTEVAATUST!
Drenaaž

1W1

Tingmärke

- 1W1 — Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud liitumiskapp
- Puurimiskaevik
- Ol. olev MP õhuliin
- D — Ol. olev drenaaž
- Katastriüksuse piir
- Maantee kaitsevöönd

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Ristmeväli RV-1 (M 1:250)



Projekt	**Vooruniidu kinnistu elektriliitumine Võsivere külas Elva vallas Tartumaal**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	**Asendiplaan**			Joonise nr	**LC5461-1**
	Projekteeris	**K. Kangro**		25.06.2026	+372 53045971	Mõõtkava M 1:1000
	Kontrollis	**K. Kangro**			+372 53045971	Staadium
	Projektijuht					Keel EST / Leht 1 / Lehti 1