



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus  
linnaavalitsus@parnu.ee

Teie 31.05.2024 nr 8-4/9537/2024-6

Meie 28.06.2024 nr 7.2-7.4/3448-2

**Paikuse alevi Staadioni tn 3 kinnistu  
detailplaneeringust**

Austatud Kaido Koppel

Päästeameti Lääne päästekeskus teeb järgmised ettepanekud:

1. Planeeringuga tuleb lahendada ehitisvälise kustutusvee tagamine vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga.
2. Planeeringuga tuleb lahendada juurdesõiduteed kruntidele ja hooneteni, s.h. päästetehnika manööverdamise võimalused umbtee puhul. Juurdesõidutee laius peab olema vähemalt 3,5 meetrit ning kannatama päästetehnika raskust.
3. Planeeringuga tuleb lahendada rajatavate ehitiste/hoonete vastavus tuleohutusnõuetele vastavalt kehtivatele õigus- ja tehnilistele normidele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt  
ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt  
+372 5334 5835  
anastasia.sutt@rescue.ee