



HARKU VALLAVALITSUS

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Margo Klaos
Päästeamet
rescue@rescue.ee

Teie 11.07.2025 nr 7.2-3.1/3659-1

Meie kuupäev digiallkirjas nr 12-1/502-30

Harku vallas Rannamõisa külas Vilipi reoveepuhasti detailplaneering

Austatud peadirektor

Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 127 lõike 1 ja § 133 lõike 1, juhindudes Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määrusest nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 2 lõikest 2 ja § 3 lõikest 10 ning tulenevalt Päästeameti 11.07.2025 kirjast nr 7.2-3.1/3659-1, edastame teistkordselt kooskõlastamiseks Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) poolt koostatud Harku vallas Rannamõisa külas Vilipi reoveepuhasti detailplaneeringu, töö nr 597.

Harku Vallavalitsus on 11.06.2025 kirjaga nr 12-1/502-18 edastanud Päästeametile kooskõlastamiseks Rannamõisa külas Vilipi reoveepuhasti detailplaneeringu. Päästeamet on jätnud 11.07.2025 kirjaga nr 7.2-3.1/3659-1 nimetatud detailplaneeringu kooskõlastamata.

Päästeamet on oma kirjas välja toonud, et 1) *Seletuskirjas lk 10 on ebatäpselt tsiteeritud SiM määrust nr. 10. Õige sõnastus on :*

„erinevatel kinnistutel olevad esimese kasutusviisiga või nendega võrdsustatud hooned asuvad üksteisest kaugemal kui 40 meetrit“;

2) Kavandatava hoone kasutusviis on IV

Päästeameti kirjast tulenevalt on täpsustatud detailplaneeringut.

Edastame Päästeametile teistkordselt kooskõlastamiseks Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) poolt koostatud Harku vallas Rannamõisa külas Vilipi reoveepuhasti detailplaneeringu, töö nr 597, milles on arvestatud Päästeameti 11.07.2025 kirjas nr 7.2-3.1/3659-1 tooduga.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT, menetlusedokumendid on leitavad SIIT.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristiina Ott-Rätsepp
planeerimis- ja ehitusosakonna
juhataja

Laine Vain
planeeringute spetsialist
laine.vain@harku.ee, 5887 2860