



TRANSPORDIAMET

Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee
Haava tn 6
60512, Tartu maakond, Tartu vald,
Kõrveküla alevik

Teie 07.11.2024

Meie 08.11.2024 nr 7.1-2/24/19203-2

**Tartu valla Tormi küla Jõgeva tee 24 puurkaev,
menetlus nr 458521**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Tartu valla Tormi küla Jõgeva tee 24 kinnistu (kat tunnus 77301:002:0720 puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 19,92 jäädes ca 39 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on kuni 10 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse 2411271/13377 vastavalt OÜ Maavarauuringud tööle nr MVU-2024/0247U.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee