

## ENERGIAMÄRGIS



Kaalutud energiaerikasutus

**156 kWh/m<sup>2</sup>·a**



Energiamärgise nr  
Aadress

**2511584/04235**

**Harju maakond, Keila linn, Pargi tn 2e (Kogu  
hoone)**


Ehitisregistri kood  
Märgis kehtib kuni

**121438789  
31.07.2035**



## KAALUTUD ENERGIAKASUTUS KOONDIINFORMATSIOON

Energiamärgise nr 2511584/04235  
Hoone kategooria Haridushoone  
Hoone kasutamise otstarve 12632 Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone  
Hoone aadress Harju maakond, Keila linn, Pargi tn 2e (Kogu hoone)  
Ehitisregistri kood 121438789  
Esmase kasutuselevõtu aasta 1959  
Kõetav pind 3 361,2 m<sup>2</sup>  
sh toatemperatuuriga pind 3 107,5 m<sup>2</sup>  
Energiamärgise algandmete allikas 01.07.2024 - 30.06.2025



### Energiamärgise väljaandja

Vastutav spetsialist	PAVEL TITOV
Kaalutud energiaerikasutus	156 kWh/m²•a
Märgise väljaandmise kuupäev	31.07.2025
Märgis kehtib kuni	31.07.2035

### Hoone energiakasutus

Süsteem	Liik	Energiakandja	Energiakasutus		Erikasutus kWh/ (m²•a)	Kaalumistegur	Kaalutud erikasutus, kWh/ (m²•a)
			Kogus	Ühik			
Soojusallikas	kaugküte	soojus (tõhus kaugküte)	476416.0	kWh /a	153.3	0.65	99.7
Elektrisüsteemi liik	võrk	elekter	87351.0	kWh /a	28.1	2.00	56.2
Kaalutud erikasutus kokku, kWh/(m²•a)							155.9

### Tarnitud ja eksporditud energia:

Energiakandja	Tarnitud energia, kWh/a	Eksporditud energia, kWh/a
soojus (tõhus kaugküte)	423000.0	
elekter	87351.0	

## ENERGIASÄÄSTUMETMED JA SOOVITUSED

### KÜTTESÜSTEEM

### TARBEVEE SOOJENDAMISE SÜSTEEM

### VENTILATSIOONISÜSTEEM

### JAHUTUSSÜSTEEM

### AUTOMAATIKASÜSTEEM

### VALGUSTUSSÜSTEEM

### KANALISATSIOONISÜSTEEM

### VÄLISPIIRDED

### MUUD MEETMED

- **energiaaudit**  
Energiaauditi soovitused

### TÄIENDAVALD SOOVITUSED

Täiendavat informatsiooni energiatõhususe kohta saab eelkõige Sihtasutuse KredEx koduleheküljelt [www.kredex.ee](http://www.kredex.ee). Hoone energiakasutuse täpsemaks kaardistamiseks ja renoveerimisplaani koostamiseks on soovitatav tellida energiaaudit. Kutselised energiaaudiitorid on leitavad aadressilt [www.kutsekoda.ee/et/kutseregister](http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister). Riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse omandis olevas hoones on soovitatav rakendada energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid energiamärgise kehtivusaja jooksul.