



EN ISO/IEC 17025
L181

Müra mõõtmise protokoll nr 250M/22A

26.10.2022.a.

1. Alus (plaaniline, lepinguline, tellimus või muu) Tellimus
2. Tellija/saatja nimi (VIM Agentuuri Kinnisvara, Raua 32-16, Tallinn, tel. +372 56 40 806)
3. Mõõtmise koht: Pea digilasteaed ja lastehoid, Vase 9a, Tallinn
4. Mõõtmise eesmärk: tervisohutuse hinnang
5. Mõõteriistad (nimetus, tüüp, nr.):
Müramõõtja CESVA SC101 nr. T249272;
Akustiline kalibraator TES 1356 nr. 120510159
6. Kalibreerimine teostatud (kuupäev ja nr.)

Nr. KL-144-21-254 02.08.2021a. OÜ Inspecta Estonia
Nr. KL-144-22-086 31.03.2022a. OÜ Inspecta Estonia
7. Mõõtmise kuupäev: 25.10.2022.a.
8. Müra peamised allikad: tehnoloogilised seadmed (ventilatsioon).
9. Dokumendid, mille alusel teostati mõõtmised Tööjuhend F-5, ISO 16032:2004 Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method.
Tenniline dokumentatsioon (s.h. ruumide plaanid ja skeemid) on hankitud kliendi poolt.

Katsetulemused kehtivad ainult katsetatud objektide kohta ja mõõtmisi teostatud aja jooksul. Katseprotokolli mittetäielikuna kasutamine labori loata keelatud.

Müra mõõtmise tulemused protokoll nr. 250M/22A 26.10.2022 juurde

Nr.	Mõõtmise punkt	Müra liik Laiaribaline – L Tonaalne – T Püsiva tasemega – P Muutuva taasemega – M Katkendlik – K Impulss – I	Korrigeeritud arvestuslik Müratase arvestades taustamüra tasemed L _{pA,eqT} , (dB)	Korrigeeritud arvestuslik Müratase arvestades taustamüra tasemed L _{pA,Max} , (dB)	Norm müra tasemed L _{pA,eqT} , (dB)	Tausta müra dB
P1.0	1.-3 Garderoob	L.P.	28,5	28,7	-	25
P1.1	1-13.Garderoob	L.P.	28,5	28,7	-	25
P1.2	1-11.Mänguruum	L.P.	28,9	29,4	32	25
P1.3	1-9.Magamistuba	L.P.	26,7	27,3	32	25
P1.4	1-9.Keelte klass	L.P.	28	28,6	32	25
P1.5	1-4.Aula	L.P.	27,4	28,3	30	25
P1.6	1-19. Mänguruum	L.P.	26,5	27,2	32	25
P1.7	1-18. Magamistuba	L.P.	28,4	28,6	32	25
P2.8	2-9. Mänguruum	L.P.	30,2	30,4	32	25
P2.9	2-8. Mänguruum	L.P.	29,8	30,4	32	25
P2.10	2-6. Mänguruum	L.P.	26,7	27,2	32	25
P2.11	2-5. Mänguruum	L.P.	29,8	30,0	32	25
P2.12	2-4. Mänguruum	L.P.	29,4	29,7	32	25
P2.13	2-3. Mänguruum	L.P.	30,4	30,5	32	25
P2.14	2-15. Magamistuba	L.P.	31,2	31,6	32	25
P2.15	2-2.Kabinet	L.P.	32,1	32,4	35	25
P2.16	2-18. Mänguruum	L.P.	31	31,6	32	25
	Laiendatud määramtus		+/- 1,8 dB			

Mürataset mõõdeti 0,8-1,0 meetri kõrgusel põrandast;

Iga mõõtmise pikkus oli 0,5 minutit. Ventilatsiooni süsteemid oli sisselülitatud 1. kiirusel.

Ilmastiku tingimused: selge ilm, tuul 5-6 m/s (ilm.ee).

Informatsioon võib olla avaldatud EAK hindamisrühmale.

*Normeerimiseks oli kasutatud EVS 906-2018.

Mõõtis ja koostas:

A.Zagamula

Spetsialist

L. Zagamula