


52001:001:0080
16127 Riguldi-Dirhami tee

52001:001:0643
Rähni



52001:001:1643
Kassikaku

52001:001:0344
Tondikaku

TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKAABEL D110 750N KAITSETORUS, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
	PROJEKTEERITUD ELEKTRIKILP REAALSETE MÕÖTMETEGA
	TARBIJAKAABLI KAITSETORU D50 450N
	VÕSA JA PUUDE RAIE
	AVATUD KAEVIKU SUURUS
	OEMASOLEV JAOTUSKILP, IMATRA ELEKTER AS
	OEMASOLEV SIDETRASS, ELA SA
	OEMASOLEV MADALPINGE MAAKAABEL, IMATRA ELEKTER AS
	OEMASOLEV MADALPINGE KAABLI JÄTKUMUHV
	PIIRIPOST
	KATASTRÜKSUSTE PIIRID

MÄRKUSED:

1. LIITUMISKILP LK227693 JA JAOTUSKILP JK63355 PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. TARBIJA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC D50 450N L=5M. TARVIJAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
3. LK227693 TOIDE VÕTTA MAAKAABLIGA MPL423560 JAOTUSKILBIST JK63355.
4. MAAKAABEL PAIGALDADA RIIGITEEMAAL MIN 1,0M SÜGAVUSELE.
5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
6. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekti nimetus

Tondikaku kinnistu liitumine madalpingel, Rooslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Joonise nimetus

Asendiplaan

Projekteerija

Hepta

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellija

elektrilevi

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Kontrollija
Projektijuht
Projekteerija

S. Kulp
S. Kulp
V. Romanjuk

Staadium
Kuupäev

TP

15.03.2024

Mõõtkava

1:500

Projekti nr

11436P_JT2912

Joonise nr

EL-4-01