



Tingmärgid:

- 65301:003:0844
Aaviku tee 3a

-Katastriüksuse piir

-Katastriüksuse tunnus

-Katastriüksuse lähiaadress

-Tee kaitsevöönd

-Olemasolev madalpingekaabel

-Olemasolev madalpinge õhuliin

-Olemasolev sidekaabel

-Olemasolev sidekaabel

-Olemasolev drenaaž

-Olemasolev veetoru

-Olemasolev kanalisatsioon

-Olemasolev soojatorustik

-Olemasolev survekanalisatsioon

-Olemasolev sademeveekanalisatsioon

-Projekteeritud suundpuuritav veetoru

-Projekteeritud lahtise kaevikuga paigaldatav / vana toru

sisse lükatav veetoru

-Projekteeritud PipeBurst meetodil paigaldatav veetoru

-Kaevik

-Killustikkatte taastamine

-Asfaldi taastamine

-Juurdepääsutee asfaldi taastamine

-Teepeenra taastamine

-Kõnnitee taastamine

-Haljastuse taastamine

-Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt
- Muudatusega hõlmatud ala

MÄRKUSED:

- Kõrgused EH2000 süsteemis;
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
- Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
- Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
- Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
- Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toetada;
- Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
- Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
- Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
- Taastada rikutud teekattemärgistus.

M2	10.12.2025	Kert Kartau	Torustiku paiknemist korrigeeritud vastavalt olemasoleva toru lahti kaevamisele selgunud asukohaga (Muudatus lõigus V-15..V-17), korrigeeritud ka kõrguslikku paiknemist vastavalt olemasoleva toru paiknemisele			
M1	19.09.2025	Kert Kartau	Torustiku paiknemist korrigeeritud vastavalt olemasoleva toru lahti kaevamisele selgunud asukohaga			
MUUDATUS NR		KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS		
Projekteerija:			Tellija: AS Elveso	Töö nr:	Kuupäev:	Stadium:
AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320				2025-006M2	10.12 2025	TP
Objekt:				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine, muudatus 2				VK-4-01	1	1
Vastutav spets:	E.Antons	/digiallkiri/	Joonis:			Mõõtkava:
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/	Asendiplaan			1:500
Kontrollis:	J.Ritso	/digiallkiri/				
Projekteeris:						