



TRANSPORDIAMET

Lääneranna Vallavalitsus
vallavalitsus@laaneranna.ee
Jaama tn 1
90302, Pärnu maakond, Lääneranna
vald, Lihula linn

Teie 26.04.2024

Meie 28.04.2024 nr 7.1-2/24/7271-2

**Lääneranna valla Laulepa küla Pihama
puurkaev, menetlus nr 421587**

Olete esitanud ehitisregistri kaudu kooskõlastamiseks Lääneranna valla Laulepa küla Pihama kinnistu (kat tunnus 41101:001:0870) puurkaevu ehitusloa eelnõu. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 16191 Tuudi-Saastna km 5,6, jäädes ca 32 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt Ehs § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt Ehs § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa nr 2411271/03027 eelnõu vastavalt OÜ Geomente tööle nr 032427.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Lind
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee