



Päästeamet

Teie 25.03.2025 nr 7.2-3.2/1156-1
Meie 22.04.2025 nr 9-3.2/DP-23-007

**Kalda tee 49 krundi detailplaneeringu
korregeeritud lahenduse esitamine
kooskõlastamiseks**

Olete keeldunud planeeringu kooskõlastamisest järgmistel põhjustel:
Põhijoonis ja seletuskiri ei sobi omavahel kokku. Seletuskiri kirjeldab, et korterelamutele peab olema tagatud juurdepääs päästetehnikale aga joonise järgi ei ole see tagatud ja ka korterelamute juurde viivate jalgteede laius (3,5 m) päästetehnika liikumiseks.

Planeeringu koostaja on teinud Päästeametiga koostööd ja korregeerinud vastavalt detailplaneeringu põhijoonist, tehnovõrkude joonist ning seletuskirja.

Palume korregeeritud detailplaneering kooskõlastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kertu Vuks
Juhataja

Liis Randmets
736 1253 Liis.Randmets@tartu.ee