



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSES IS ES EKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kristel Altsaar
Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee

Teie 03.04.2024 nr 6-1/143-4

Meie 06.05.2024 nr 7.2-3.2/1942-2

Vaarika ja Maasika detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Kambja vallas Virulase külas Vaarika ja Maasika maaüksuste detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei ole selgelt ja üheselt mõistetav seletuskirjas ja joonistel.

Joonistel on kinnistutele näidatud veemahutid (30 m³) kuid ei ole neid nimetatud tuletõrje veemahutitena. Seletuskirjas kirjeldatakse 12 m³ mahutite rajamist. Tuletõrje veevõtukoht on nõuetele vastav, kui seal on piisav kogus kasutatavat kustutusvett (30 m³) ja see on aastaringelt kättesaadav (kuivhüdrant).

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kambja vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@rescue.ee