



Päästeamet
Raua 2
10124, Tallinn
laane@rescue.ee

09.07.2025 nr 5-2/3985-1

Sikassaare külas Tammepõllu detailplaneeringu korduvaks kooskõlastamiseks esitamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 esitas Saaremaa Vallavalitsus 01.07.2025 kirjaga nr 5-2/3846-1 kooskõlastamiseks Sikassaare külas Tammepõllu detailplaneeringu. Päästeamet oma 01.07.2025 kirjaga nr 7.2-3.4/4181-1 keeldus kooskõlastuse andmisest, tuues lisamärkustena: *1. Veevõtkoht peab paiknema hoone kaugeimast sissepääsust või rajatise kaugeimast ligipääsetavast punktist kuni 200 meetri kaugusel. Kas see on tagatud? Alus: TuoS § 23 lg 2 ja SiM määrus nr 10 § 6 lg 3 ja 2. Määramata tuleohutuskuj. Alus: SiM määrus nr 17 § 22 lg 2.*

Vastuseks Teie märkustele edastame käesoleva kirjaga detailplaneeringu teistkordselt kooskõlastamiseks. Esitatud märkused olid planeeringus käsitletud – piirkonna tuletõrjehüdrandid ja 200 m raadiused on põhijoonisel näidatud. Need katavad ehitusalad, seega ka hoonete kaugemaid sissepääsud.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)

Rein Kallas
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

Lisa:

1. SK100_DP24TP_DP_Seletuskiri
2. ML106_DP24TP_DP_Tugiplaani
3. ML105_DP24TP_DP_Asukohaskeem
4. JN100_DP24TP_DP_Põhijoonis

Liina Järveots, 514 1686
liina.jarveots@saaremaavald.ee