



SK Pikendamine kaevust nr 87




Mhor: 1:500  
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	SK-22	
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,08	7,10
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,08	7,20
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	5,47	5,59
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,61	1,60
LANG	0,0004	32,4m
TORU MATERJAL	PVC 350 - 0,9m	PP 350 - 32,4m
VAHEKAUGUSED (m)	0,9	30,5
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



KAEVU TÄHIS	SK-22	
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,10	7,10
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,20	7,20
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	5,59	5,60
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,61	1,60
LANG	0,0004	1,9m
TORU MATERJAL	PP 350 - 1,9m	
VAHEKAUGUSED (m)	1,9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



KAEVU TÄHIS	SK-22	
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,08	7,10
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,08	7,20
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	5,47	5,59
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,61	1,60
LANG	0,0004	32,4m
TORU MATERJAL	PVC 350 - 0,9m	PP 350 - 32,4m
VAHEKAUGUSED (m)	0,9	30,5
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Riia mnt. 106, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee  
TERMOPIILT OÜ  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638  
TEL003100

Tellija: Teehoiu Partnerid OÜ		Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Veevarustus, olme- ja sademeveekanaliseerimine		1005	PP
Ehitajate tee T17 ja T20, Pärnu linn, Pärnu linn		Kaust nr. VKV-12	
Joonise nimetus: Pikiprofiil		Joonise nr: 6-07	
Projektijuht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:500/1:50
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 16.06.2023
Faili nimi: 1005_PP_VKV.dwg			