



PÄÄSTEAMET

Cerly-Marko Järvela
Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 14.01.2025 nr 6-2/26-4

Meie 28.01.2025 nr 7.2-3.4/269-1

**Nurgametsa detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamisest
keeldumine**

Päästeamet jätab kooskõlastamata Jaagu Kinnisvara OÜ poolt koostatud töö nr 2024-089 Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla küla, Nurgametsa maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Määramata ehitiste vaheline tuleohutuskuja;
2. Kirjeldamata päästemeeskonna juurdepääsu teede laiused;
3. Lisamata tulekustutusvee vajadus/kogus;
4. Tõmmata joonisele hüdrandi mõjuala raadius.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästkeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee