

Projekteerimistingimuste taotlus nr 2511002/01833

Taotlus

Taotluse andmed

Dokument	Projekteerimistingimuste taotlus nr 2511002/01833
Dokumendi kuupäev	21.02.2025
Menetlev asutus	Otepää Vallavalitsus

Riigilõivu andmed

Tasumisele kuuluv riigilõiv	25,00 EUR
Makse saaja	Otepää Vallavalitsus
Saaja arvelduskonto	
Viitenumber	
Makse selgitus	Projekteerimistingimuste taotlus nr 2511002/01833
Maksekorralduse andmed	Maksekorraldus_20250221142020.pdf

Seotud isikud

Roll	Isikukood/ Registrikood	Nimi (kontaktsik)
Taotleja	38611126516	TANEL DRENKHAN
Dokumendi esitaja	38611126516	TANEL DRENKHAN

Seotud ehitised

Jrk	Ehitise nimetus	EHR kood	Ehitise aadress
1	0,4 kV maakaabelliin	221479058	Valga maakond, Otepää vald, Kastolatsi küla, Uandi // Veski- Uandi // Vana-Otepää küla, 23181 Vana-Otepää - Kintsli tee // Võidu

Ehitis

Ehitustegevuse info

Näitaja	Taotluse andmed
Kavandatav tegevus	Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk	0,4 kV elektriliitumise rajamine

Ehitise kasutamise otstarbed

Kasutamise otstarve	Osakaal
Maakaabelliin (22143)	1/1

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	Taotluse andmed	
1	Kuju liik	Hoonestusala	
	Nimetus		
	Koordinaadid	1.	6442655.14 647529.46
		2.	6442655.56 647529.38
		3.	6442655.32 647525.42
		4.	6442653.40 647520.87
		5.	6442648.35 647517.69
		6.	6442648.86 647508.27
		7.	6442651.52 647493.71
		8.	6442675.11 647482.34
		9.	6442695.06 647446.67
		10.	6442697.44 647445.66
		11.	6442755.58 647420.21
		12.	6442766.10 647419.74
		13.	6442775.69 647421.85
		14.	6442807.96 647434.02
		15.	6442859.05 647459.76
		16.	6442876.51 647470.12
		17.	6442904.55 647497.82
		18.	6443016.06 647633.11
		19.	6443027.95 647647.20
		20.	6443030.33 647650.03
		21.	6443029.25 647652.86
		22.	6443000.06 647676.03
		23.	6442997.40 647678.15
		24.	6442991.11 647681.72
		25.	6442999.49 647700.58

Ehitisel on 1 kuju

Dokumendid

Dokumendi liik: Riigilõivu maksekorraldus

Jrk	Faili andmed
1	<div>Faili nr</div> <div>Faili nimetus</div> <div>Fail Maksekorraldus_20250221142020.pdf</div> <div>Väljaandja/koostaja (kpv) (21.02.2025)</div> <div>Üleslaadija TANEL DRENKHAN</div>

Dokumendi liik: Asendiskeern

Jrk	Faili andmed
1	<div>Faili nr</div> <div>Faili nimetus projekteerimise lähteülesande skeem</div> <div>Fail AS-406001.pdf</div> <div>Väljaandja/koostaja (kpv) Elektrilevi OÜ (03.05.2022)</div> <div>Üleslaadija TANEL DRENKHAN</div>
2	<div>Faili nr LR6029-TP-EV1</div> <div>Faili nimetus projekti asendiplaan</div> <div>Fail V2_LR6029-TP-EV1 asendiplaan.pdf</div> <div>Väljaandja/koostaja (kpv) Leonhard Weiss OÜ (24.10.2022)</div> <div>Üleslaadija TANEL DRENKHAN</div>

Dokumendi liik: Muu lisa

Jrk	Faili andmed
1	<div>Faili nr</div> <div>Faili nimetus projekteerimise lähteülesanne</div> <div>Fail Lähteülesanne-406001 (1).pdf</div> <div>Väljaandja/koostaja (kpv) Elektrilevi OÜ (03.05.2022)</div> <div>Üleslaadija TANEL DRENKHAN</div>

Võidu Vana-Otepää küla Otepää vald Valga maakond
liitumine madalpingel

Projekti kood: LR6029

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi VIRKSET OÜ			Isiku- või registrikood 11377096
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu, Lao tn, 2a-12	Sihtnumber 51010	Maakond Tartu maakond
	Telefon 502 4310	e-post virkset@hotmail.ee	
Kontaktisik	Nimi Margus Nelk		
	Telefon 502 4310	e-post margusnelk@hotmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Võidu Vana-Otepää küla Otepää vald Valga maakond	Möötepunkti ID 38ZEE-00781084-R
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 63602:001:0850

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	OTEPÄÄ 110/10	JÄRVESALU:OTE	Uandi:(Otepää)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Elektrivõrgu insener Kaido Käärman: Kaido.Kaarmann@enefit.ee. tel. 53980157		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.		
Projekt vaja kooskõlastada		Elektrilevi OÜ-ga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste organisatsioonide ja maavaldajatega.		
Märkused		Rakendusplaan: 406001 Vana-Otepää küla. Võidu		





EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
---------------	----------------	---------------

Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	120 mm ² - 620 m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk sokliil, ühe arvestikohaga	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	jadavinnaklüliti, 1 tk	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga. • Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181. • Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolle kuuluvad taristud/elementid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>Uandi:(Otepää) AJ F1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Võidu Vana-Otepää küla Otepää vald Valga maakond projekteerida LK211944 sokliil, peakaitsmega 3x20 A ja P2P arvestiga, 2. Uandi AJ F3 projekteerida jadavinnaklüliti. 3. LK toide võtta Uandi AJ F3 maakaabliga AL 4x120 mm². 		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS-406001.pdf, AS-406001.dxf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Kaido Käärmann	03.05.2022



- [illegible]