

Tesron Ehitus OÜ
Meistri tee 22
Tallinn

Joogivee analüüs nr. 1186

27.11.2025

Tellis: Tesron Ehitus OÜ, Alar Tootmaa

Proovivõtukoh:	Puistee tn. 21, Jõgeva, joogivesi	Proovivõtuaeg: Proovivõtuakt nr:	25.11.2025	Kell 10.30
Proovi tooja:	A.Tootmaa	Proov laborisse:	25.11.2025	Kell 11.45
Proovivõtja:	A.Tootmaa	Analüüs alustatud:	25.11.2025	
Atest.tunnistuse nr:		Analüüs lõpetatud:	27.11.2025	

ANALÜÜSIDE TULEMUSED

Näitaja	Ühik	Anal. tulemus	Piirnorm Sots.min. määrus 61	Metoodika
<i>Coli-laadsed bakterid</i>	arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli bakt.</i>	arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014
<i>Soole enterokokid</i>	arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Ammoonium	mg/l	<0,02	0,50	HACH 8038:2017
Värvus	Pt/Co ühik	<5	Ebatavaliste muutusteta, tarbijale vastuvõetav	HACH 8025:2014
Lõhn	lahjendusaste	1		EVS-EN 1622:2006
Maitse	lahjendusaste	1		EVS-EN 1622:2006
Hägusus	NTU	<0,18		EVS-EN ISO 7027:2016
Elektrijuhtivus (20°C)	µS/cm	789	2500	EVS-EN 27888:1999
pH (21°C)	pH ühik	7,3	6,5<pH<9,5	EVS-EN ISO 10523:2012

Kinnitas: Kristi Pettai

Laborijuhataja kt

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Tulemused kehtivad analüüsiks toodud proovi kohta.

Proov saabus laborisse kliendi isiklikus taaras.

Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovi kvaliteedi ning kliendi esitatud andmete õigsuse eest.