



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 19.03.2024 nr 7-1/1052

Meie 18.04.2024 nr 7.2-3.1/1611-2

**Kiiu, Adula ja Kasetuka
kooskõlastamine**

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Aleksandr Levinski detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel: 1) Väline tulekustutusvesi ei vasta siseministri määruse nr 10 "Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" (edaspidi sim määrus nr 10) nõuetele. Vastavalt sim määruse nr 10 §-le 6 veevõtukoht peab paiknema ehitisest kuni 200 meetri kaugusel. Ning VI kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 108 m³ ja 10 l/sec 3 h jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor
Põhja päästekeskus

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@rescue.ee