N
W
E
S

M4
M5
M6
M9
M10
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M43
M44
M45
M46
LP

Madalpinge õhuliini ümberehitus. Olemasolev pulmast asendada uue 12/10m klass 3 pulmasõga. Vahetuse põhjus: gabariit.

Kogu teekatte ulatuses tagada min. ripe gabariit 7m

Piirnase taastamine 73m2

Uue Saaluse(Võru) F3 M8

Kogu teekatte ulatuses tagada min. ripe gabariit 7m

Madalpinge õhuliini ümberehitus. Olemasolev pulmast asendada uue 11/9m klass 3 pulmasõga. Vahetuse põhjus: gabariit.

Kogu teekatte ulatuses tagada min. ripe gabariit 7m

X= 6404200
Y= 6550000

Projekteeritud maasisene multitoru
Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
Projekteeritud multitoru ol,oleval elektrivõrgu õhuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - õhuliin
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - maakaabel
Projekteeritud mast
Projekteeritud jaotuskapp
Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm
Projekteeritud lõpp-punkt soklil. Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
Haljasala taastamine
Kruuskatte taastamine
Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)
Projekteeritud tugi

EN-4-01
EN-4-02
EN-4-03

Märkused
1.Ühisrajatusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
Ühisrajatusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega ristumiseel min. 5,0m kõrgus teepinnast ripe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast ripe madalaimas osas.
4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus ripe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:
1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetõode kvalliteednõuded".
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või telste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetõõd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada plnnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24073G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Kaeviku ristlõige.
Lahtine paigaldus haljasala all.
Murukatte taastamine

Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Multitoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kinnine paigaldus
riigiteedega ristumisel



Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija

Keskkonnaprojekt
inseneribüroo ja projektimine

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T.: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

Kontrollis	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Marek Uiboupin	
Projekteeris	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Robert Putnik	

Töö nimetus	Töö tellija
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Uue-Saaluse küla Rõuge vald Võru maakond	Enefit AS
Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 08.10.2024
	Joonise digiaadress: VT2154_EP_EN-4-01_Asendiplaan
Objekti aadress: Uue-Saaluse küla, Rõuge vald, Võru maakond	Projekti staadium: EP; Töö number: VT2154
	Mõõtkava: 1:1000; Joonise number: EN-4-03