



PÄÄSTEAMET

Cerly-Marko Järvela
Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 16.01.2025 nr 6-2/55-3

Meie 29.01.2025 nr 7.2-3.4/320-1

**Kinguvälja detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamisest
keeldumine**

Päästeamet jätab kooskõlastamata Terav Kera OÜ poolt koostatud töö nr DP-17-23 Rapla maakond, Rapla vald, Kalevi küla, Kinguvälja maaüksuse detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Palume lisada joonisele tuletõrje veevõtukohta kuivhüdrandi mõjupiirkond.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästkeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee