



**Teade hoonestusloa menetluse algatamise
ning keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmise kohta**

Teavitame, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) on 26.02.2025 otsusega nr 1-7/25-065 algatanud hoonestusloa menetluse ning jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) poolt 14.10.2024 kirjaga nr JV-MAA-1/5494 esitatud taotlusele avaliku veekogu, Emajõe (VEE1023600) koormamiseks 0,4 kV maakaabelliiniga. Korrigeeritud taotlus esitati 23.10.2024 kirjaga nr JV-MAA-1/5692 ning 18.12.2024 kirjaga nr JV-MAA-1/6797.

Taotluse kohaselt soovitakse maakaabelliin paigaldada Emajõe alusesse pinnasesse Tartu maakonnas, Peipsiääre vallas, Praaga külas asuvate katastriüksuste Järve (86102:04:0042) ja Tormi (58601:001:1349) vahelisele jõelõigule. Projekteeritava tegevuse eesmärgiks suurendada Tartu maakonnas, Peipsiääre vallas, Praaga külas asuva katastriüksuse Ülesoo (86102:004:0002) peakaitsme nimivoolu. Projekti raames viiakse Emajões olemasolev maakaabelliin tööst välja ning selle kõrvale, uude asukohta, paigaldatakse uus maakaabelliin (uue kaabli mark: AXPk 4G120). Maakaabelliin paigaldatakse jõe põhjast allapoole kinnisel meetodil suundpuurimise teel kaevetöid tegemata.

Rajatis kulgeb minimaalselt 2 m sügavuselt Emajõe põhjast sügavamalt nii, et vahetu kokkupuude veega puudub. Rajatise pikkus on 131 m, laius 0,11 m ning ehitise alune pindala on 14,41 m². Koormatava ala pikkus on 131 m, laius 2 m ning pindala 262 m². Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

KMH jäeti algatamata lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lõikest 1, § 6 lõike 2 punktist 22, § 7 punktist 2, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2, 22 ja 8, § 12 lõikest 11 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 15 punktist 8.

Tuginedes taotluses kavandatava tegevuse kohta esitatud andmetele ja asjaomaste asutuste seisukohtadele leidis TTJA, et maakaabelliini paigaldamise tehniline lahendus on veekeskkonnale ja Emajõe veekogumi seisundile vähese mõjuga või mõju puudub ning kavandatav tegevus eraldi või koos muude tegevustega ei mõju ebasoodsalt Natura 2000 võrgustiku ala kaitse eesmärkidele. Samuti puudub kavandataval tegevusel oluline mõju kalaliikidele, kui tööd planeeritakse väljaspool kalade kudemisaega. Seetõttu on põhjendatud jätta KMH algatamata Elektrilevi OÜ poolt esitatud hoonestusloa taotluse menetluse raames.

Arendaja on Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857; aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2, 10138 kontaktisik: Krista Ahman, krista.ahman@elektrilevi.ee, telefon +372 529 1160). Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Jääger, e-post liis.jaager@ttja.ee, telefon 620 1919).

Hoonestusloa menetluse algatamise ja KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/1025646>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liina Roosimägi
ehituse tegevusõiguse talituse juhataja

Lisad: Adressaatide nimekiri

Liis Jääger +372 620 1919
liis.jaager@ttja.ee