

Mast M7 asendada uue masti vastu - 10m, III kl, tanalith.
Paigaldada tõmmits
Mastile rajada maanduspaigaldis.
Liitumiskilp 57309LK tõsta ümber uuele mastile, taastada ühendus.

Mast M7A demonteerida.

Mast M8 asendada uue masti vastu ning paigaldada uude asukohta. 10m, III kl, tanalith. Masti tähistus säilitada.

Mast M10 asendada uue masti vastu - 10m, III kl, tanalith.

Mast M1 asendada uue masti vastu - 10m, III kl, tanalith.
Paigaldada tugi - 8m, II kl, tanalith.
Mastile rajada maanduspaigaldis.
Taastada Värava hoone toide!

Olemasolev M11-Värava hoone sisestus 4xA-35 asendada AMKA 3x16+25'ga. $L_{trass}/L_{varu}=9/14$ m.









Olemasolev M11-M12-Pargi hoone sisestus 4xA-35 demonteerida. $L_{trass}/L_{varu}=41/46$ m

Mast M12 koos toega demonteerida.



Taastada LK22822 toide!

Ristumine 20163 Vaimõisa-Nurme teega km 1.55. Vt ristmevälja joonis 003.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

-  Olemasolev liitumiskilp
-  Projekteeritud 0,4 kV õhuliin
-  Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
-  Kinnistu piir
-  Projekteeritud võrguelemendi maanduspaigaldis
-  Projekteeritav 0,4 kV õhuliini puitmast / tugielement / tõmmits
-  Olemasolev 0,4 kV õhuliini puitmast
-  Olemasolev 0,4 kV õhuliini r/b mast

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-022.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 03.09.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-25-099
Töö nimetus: F1: Mõisa: (Märjamaa) nõuetekohasus IP7498	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 2	
		Versioon: v01	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtkava:1:500	