



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 24.05.2024 nr 6-8/14

Meie 30.05.2024 nr 7.2-3.1/3192-2

Vastuseks esitatud päringule

Täpsustuseks ehitusloa eelnõus kirjeldatud olukorrale on ehitusprojekti TO järgi ei ole kinnistu territooriumil ette nähtud põlevmaterjali ladustamist väljas pool hoonet ega varjualuseid. Muudel aladel ei ole ette nähtud materjalide ladustamine ning ei ole ka tuleohutusalaselt vastuvõetav. Väljavõtte ka TO seletuskirjast „*Jäätmete ladustamine toimub ainult hoones sees ja kinnistul asuvate varjualuste all toimub ainult tühjade konteinerite ja muu tühja taara ladustamine.*“ Ehitise ehitamine ja selle ka edaspidine kasutamine peab toimima vastavalt kinnitatud ehitusprojektile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor