



TRANSPORDIAMET

Marko Visse
KOBRA OÜ
marko.visse@kobras.ee
Riia 35
50410, Tartu, Tartu maakond

Teie 18.02.2025 nr 1-2/70

Meie 10.03.2025 nr 7.1-2/25/2814-2

**Maaparandusehitiste projekti töö nr 2024-201
kooskõlastus riigitee nr 14144 maaüksuste piires ja
tee kaitsevööndis Jõgeva vallas Jõgevamaal**

Olete esitanud Transpordiametile (TRAM) kooskõlastamiseks maaparandusehitiste projekti, Kobras OÜ töö nr 2024-201 „Lentsi/TP684 maapatandusehitiste ja teede hoiutööde kava v01“ (edaspidi Projekt).

Projektiga on käsitletud maaparandusehitiste ja RMK teede rekonstrueerimist riigitee nr 14144 Kaera – Liivoja tee km 0,62-3,50 tee piirides ja tee kaitsevööndis Jõgeva vallas Jõgevamaal.

Projektis on ette nähtud ka puhastada riigitee nr 14144 km 0,79 (kraav 145), km 1,01-1,70 (kraavid 101, 148, 148, 140, 135, 138, 139) ja km 3,50 (kraav 201 kraavid tee piirides ning rekonstrueerida km 2,02 asuv Paduvere tee ja km 2,09 asuv Roosiaia tee.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, § 97, § 99 ning Transpordiameti põhimääruse **KOOSKÕLASTAME** KOBRA OÜ töö nr 2024-201 „Lentsi/TP684 maapatandusehitiste ja teede hoiutööde kava v01“.

Projekti realiseerimisel ja ehitustöödel tuleb arvestada alltoodud nõuetega:

1. Enne riigitee tee piirides ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
 - 1.1. Koostada liikluskorralduse projekt vastavalt [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
 - 1.2. Saada Transpordiametilt [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Vastav taotlus (<https://transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#liikluskorraldus-maa>) palume saata e-postiga maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
2. Riigitee muldkeha piires ei ole lubatav vooluvete taseme tõstmine, kuna sellega ohustatakse riigitee kandevõimet. Ehitajal tuleb seetõttu ette näha meetmed liigvee ärajuhtimiseks riigitee muldega külgnevalt alalt.
3. Ehitustöödega ja ehitustehnikaga ei tohi tulla riigitee teemaale ja ei tohi omavoliliselt muuta riigitee liikluskorraldust. Tehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel, samuti materjalide ladustamine sõiduteele ja vahetult selle äärde on keelatud.
4. Riigitee ja riigitee mahasõitude olemasolevad teetruubid ning truupide sisse- ja väljavoolu kindlustused peavad säilima. Teede muldkeha, tee rajatiste (veeviimariid, piirded jne) ja teede katendi kahjustamine ei ole lubatud.
5. Materjalide veod korraldada olemasolevate või ajutiste juurdepääsuteede kaudu, ladustamist ning peale- ja mahalaadimistööid riigiteele mitte kavandada. Riigitee nõlvadel sõitmine või manööverdamine ning muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on keelatud.
6. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
7. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed või selle

korrakohast kasutamist. Kui kavandatud tegevus võib riigiteel liiklejaid mistahes viisil ohustada, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liikluseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

8. Lubade (ehitusteatis, ehitusluba) menetlusse palume kaasata Transpordiameti (EhS § 36 lg 5, § 42 lg 7).
9. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liikluseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 2024-201 Lentsi hoiutööde kava V01.zip

Arvo Veltri

5164006, Arvo.Veltri@transpordiamet.ee