



TRANSPORDIAMET

Lääneranna Vallavalitsus
vallavalitsus@laaneranna.ee
Jaama tn 1
90302, Pärnu maakond, Lääneranna
vald, Lihula linn

Teie 20.07.2026

Meie 20.07.2026 nr 7.1-2/26/12647-2

**Pärnu maakonnas Lääneranna vallas
Päikesesära kinnistu imbtunnel**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks riigitee nr 19101 km 57,42-57,44 kaitsevööndis paiknevale Päikesesära kinnistule (katastritunnus 43001:001:1800) biopuhasti ja imbtunneli ehitusteatise eelnõu. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, ulatudes ca 8 m kaugusele riigitee katte servast..

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise eelnõu nr 2611201/18127 ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks. vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 260716 „*BIOPUHAŠTI JA IMBTUNNELI PROJEKT*“.

Ehitamisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisas „Maanteede projekteerimismid“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Käesolev nõusolek kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Peeter Uiibo
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 260716_PP_AA-0-01_v01PaikesesaraRVS.pdf

Peeter Uiibo
5159766, Peeter.Uiibo@transpordiamet.ee