



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 22.01.2025 nr 6-1/41-9

Meie 03.02.2025 nr 7.2-3.4/445-1

**Reiu külas Orase kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Evox OÜ poolt koostatud töö nr DP-EX080923 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Orase kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Viidatud nõuetele vastav veevõtukoht ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas. Tehisjärv ei ole märgitud ametlikuks ning nõuetele vastavaks veevõtukohtaks. Veevõtukoht peab olema kantud ehitisregistrisse.
Alus: TuOS §k 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee