



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr.EN-24-59\_LC0893 Riisipere tee 4c, Haiba küla topo-geodeetiline alusplaan ARUANNE  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

|   |  |               |                           |                     |
|---|--|---------------|---------------------------|---------------------|
| Tellija:<br> elektrilevi | Töövõtja:<br> | Address:      | Mõigu 3, Tallinn 10112    | Kuupäev: 20.02.2024 |
|   |  | Reg. nr:      | 114455550                 | Töö nr: 24-9        |
| Töö nimetus:  | Riisipere tee 4c liitumine madalpingel<br>Haiba küla, Saue vald, Harjumaa LC0893                   | E-mail:       | hardi.tamme@enersense.com | Joon nr: 001        |
|   |  | Tel nr:       | +372 5174402              | Mõõtkava:1:500      |
| Joonise nimetus: Asendiplaan  |  | Projekteeris: | Hardi Tamme               |                     |
|   |  | Kontrollis:   | Janar Kubbi               |                     |