



TERVISEAMET

Ehitisregistri menetluskeskkond
Valga Vallavalitsus

Teie 15.06.2026 nr menetlus nr: 548955

Meie 19.06.2026 nr 9.3-1/26/4800-2

**Vastus kasutusloa taotlusele nr
2411371/12086 (Tsirguliina alajaam
330kV)**

Valga Vallavalitsus pöördus Terviseameti (edaspidi amet) poole taotlusega saada kooskõlastus Tsirguliina alajaam 330kV kasutusloa taotluse esitamise alus: EhS § 54 lg 6 p 1. Hinnati järgmisi mõõtedokumente:

- Elektromagnetväljade tasemete hindamise aruanne nr MA2026-001 (Tallinna Tehnikaülikooli Elektriliste Tehnoloogiate Mõõtekeskus, EAK L302);
- Keskkonnamüra mõõtmised aruanne nr 26219-01 (Kajaja Acoustics OÜ, EAK L297).

Elektromagnetväljade tasemete hindamise mõõtmistulemustes on mõõtepunktid ja tulemused selgelt esitatud. Piirväärtuste ületamisi ei tuvastatud. Mõõdetud elektromagnetväljade tasemed jäid märkimisväärselt alla kehtestatud piirväärtustele ning kõik seitse mõõtepunkti hinnati nõuetele vastavaks. Esitatud mõõtetulemuste põhjal ei ilmne asjaolusid, mis viitaksid elektromagnetväljadega seotud terviseriski esinemisele. Kõrgeim mõõdetud elektrivälja tase moodustas 18% kehtivast piirväärtusest, jäädes seega oluliselt alla lubatud taseme. Magnetväljade mõõdetud tasemed jäid piirväärtustest veelgi suurema varuga madalamale. Aruandes on märgitud, et piirväärtustest madalamate elektromagnetväljade tasemete korral peetakse võimalikku mõju inimese tervisele minimaalseks või olematuks.

Müramõõtmise aruande põhjal nähtub, et mõõteprotokollis esitatud tulemustest ei ole taustamüra eraldi välja arvatud. Seetõttu ei ole aruande alusel võimalik üheselt määrata POS 5 mõõtepunktis öisel ajal registreeritud piirväärtuse ületamise põhjust. Arvestades mõõtmiste läbiviimise aega, võib ühe võimaliku mõjutegurina käsitleda looduslikku taustamüra, sealhulgas linnulaulu.

Amet **kooskõlastab märkustega** Tsirguliina alajaama 330 kV kasutusloa taotluse.

Ruumilise planeerimise seisukohast tuleb vältida uute elamute kavandamist alajaama vahetus lähedusse, et vähendada võimalikest häiringutest, sealhulgas mürast, tulenevat mõju elukeskkonna kvaliteedile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk
+372 5593 7141 liis.kukk@terviseamet.ee