



**PÄÄSTEAMET**

Harku Vallavalitsus  
[harku@harku.ee](mailto:harku@harku.ee)

30.09.2025 nr 7.2-11.2/6017

## Märgukiri

Päästeamet teostas ajavahemikul 11.08.2025 kuni 12.09.2025 kontrollreidi ohtlike ettevõtete üle, mis käitlevad tuleohtlikke veeldatud gaase, st reidi raames kontrolliti vedelgaasipaigaldisi. Airok OÜ Rannamõisa broilerifarmi vedelgaasipaigaldise (Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Tammi tee 66) kontroll toimus 19.08.2025.

E-ehituse platvormilt ei ole leitav ega ettevõttel ei ole esitada tõendust selle kohta, et vedelgaasipaigaldisel oleks kasutusluba.

Ehitusseadustiku § 130 lg 2 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelevalvet, täites selleks muuhulgas ehitusseadustikus sätestatud ülesandeid.

Juhime tähelepanu, et vastavalt tuleohutuse seaduse § 5 lg 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda, kui Päästeamet on kooskõlastanud ehitusprojekti või kasutusloa andmise ehitise kohta, mille kohta on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded. Lisaks sätestab kemikaaliseadus § 32 lg, et Päästeametile tuleb esitada ehitusprojekt, kui tegemist on uue ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõttega, olemasoleva käitise laiendamisega või käitise ohualasse ehitise kavandamisega.

Palume kontrollida olukorda seoses ehitus- ja kasutusloa olemasoluga, vajadusel alustada järelevalvemenetlus ning teavitada Päästeametit edasistest toimingutest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Laanesoo

ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

Teadmiseks: Airok OÜ - [airok@airok.eu](mailto:airok@airok.eu)

+372 51 55 327

[Piret.Laanesoo@paasteamet.ee](mailto:Piret.Laanesoo@paasteamet.ee)