



## Saue Vallavalitsus

Lp Edgar Berman

Lp Tauri Väli

Teie 13.07.2023

Meie 12.09.2023 nr 5-5/7138-11-12

### **Arvamus/kooskõlastuskiri: Riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 11,0-14,0 Tähetorni–Harku lõigu ja Harku eritasandilise ristmiku põhiprojektile (Roadplan OÜ töö nr 21059)**

Esitame Saue Vallavalitsuse arvamuse seoses valminud põhiprojektiga.

1. Palume lisada hankelepingu lissasse „tellija eritingimused“ punkt, mis annab hankelepingu ehitajast partnerile viite ja võimaluse kõrgendada ehitusel väljakaevatud pinnasest Metsapargi tänav (72701:001:1755) kinnistul, mille osas vald tellib ka täiendavalt müravalli rajatise projekti ja sh väljastab ehitusloa kooskõlastades Transpordiametiga. Saue Vallavalitsuse eesmärgiks on täita uute planeeritavate alade müranõuded vastavalt riiklikele määrustele.
2. Palume Transpordiametil ja projekteerijal üle vaadata ja võimalusel veel korrigeerida Laagri ja Kotka tunnelite ristlõiked sh sadevee rajatised.

Saame ristlõiget vaadates aru, et projekteeritud lahendus on kõrgemate äärekividega:



Näeme võimalikke probleeme talveperioodil sh sadevee osas kartust et sinna äärekivide vahele basseini efekti ei tekiks kui lumevallid restkaevu ees/peal.

Seetõttu palume võimalusel äärekividest loobuda ja kasutada külgedel pigem väikseid klompkivi küvette nagu näha siin:



Selline väike muudatus ehk äärekivide lahendusest loobumine lihtsustaks aastaringset hooldust ja võtaks maha pinget et seal võib kohati tekkida basseinieft ning ühtlasi võimaldaks ilma äärekivita lahendus vajadusel sõita ka rattaga klompkivi servale, kui tunnelis on tiptundidel rohkem kergliiklejaid.

3. Palume Transpordiametil esitada Saue Vallavalitsusele koostööleping valla kaasrahastuse osas kokkuleppe sõlmimiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Laisk

vallavanem

Indrek Brandmeister

+372 5340 7008 [indrek.brandmeister@sauevald.ee](mailto:indrek.brandmeister@sauevald.ee)