



PÄÄSTEAMET

Vello Viiburg
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 07.03.2024 nr 12-1/386-16

Meie 09.04.2024 nr 7.2-3.1/1340-2

**Karjamiku maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmise otsus**

Austatud Vello Viiburg

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Harku vald Suurupi küla Karjamiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.
- 2) Väline kustutusvesi lahendada vastavalt Siseministri määrusele nr 10, ehk näha ette kustutusveemahuti tootmishoone eripõlemiskoormusele vastava suurusega. Täiendavalt on nõutud ka kuivhüdrandi olemasolu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee