



SAKU VALLAVALITSUS

Harju maakond
Saku vald
Saku alevik
Juubelitammede tee 15
75501

saku@sakuvald.ee

Teie: 21.04.2025 nr 471556

Ehitisregistri menetlus

Meie: 28.04.2025 nr 6.2-2/18072

Arvamus projekteerimistingimuste eelnõu kohta

Olete esitanud Maa- ja Ruumiametile arvamuse avaldamiseks projekteerimistingimuste (taotlus nr 2511002/10363) eelnõu Saku vallas Tammemäe külas Helle // Kullipesa tee katastriüksustele kaablitrassi ehitusprojekti koostamiseks.

Eelnõus käsitletud Helle katastriüksus (tunnus 71801:001:0195) paikneb maaparandusehitise (maaparandussüsteemi/ehitise kood 4109550010080/002) maa-alal, millele on rajatud kraavid.

Projekti koostamisel peame vajalikuks järgmist:

1. Maakaabelliini ristumisel kraaviga paigaldada kaabel kraavi põhja alt vähemalt 1,0 meetri sügavuselt.
2. Tulenevalt maaparandusseaduse § 50 lg 1 esitada ehitusprojekt Maa- ja Ruumiametile kooskõlastamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

SULEV TAUL

maaparanduse osakonna Põhja büroo juhataja

Tõnis Lepp

+372 53414542

tonis.lepp@maaruum.ee