



EN ISO/IEC 17025
L181

Lk.1(2)

Reg.nr.14833991 Gagarini 37,Sillamäe tel. 55602512

AZF labor OÜ

Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.46V/21A 22.03.2021.a.

Alus(plaaniline,tellimus,või muu) tellimus (Vivero Kool MTÜ)

Mõõtekoht: 1.korrus, Tondi 55, Tallinn, Harjumaa

Mõõteriistad(nimetus,tüüp) luksmeeter TES 1335,nr.0190304895

Kalibreerimine teostatud : nr.ATLC-19/0647 01.10.2019 AS Metrosert

Dokumendid,mille alusel teostati mõõtmised: Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine.EVS 891:2008,labori tööjuhend F-1

Mõõtmise kuupäev 18.02.2021.a. 19.00-20.45

Normatiivdokumendid : EVS EN 12464-1:2011 valgustus.Töökohavalgustus.Osa 1:Sisetöökohad

Teniline dokumentatsioon (s.h.ruumide plaanid ja skeemid) on hankitud kliendi poolt

Jrk nr.	Mõõtmise koht	Lümin.või hõõglamp valgustus, üld või kombineer.	Kunstlik valgustus lx U=±5%			Nõutud tase
			E kesk.	E max.	E min.	
	1 korrus					
1	Auditoorium 108 /12 in	Lüm,üld.	706	741	645	300
2	Auditoorium 109 /12 in	Lüm,üld	728	761	687	300
3	Auditoorium 110 /12 in	Lüm,üld	702	724	649	300
4	Auditoorium 111 /12 in	Lüm,üld	684	742	639	300
5	Auditoorium 112 /12 in	Lüm,üld	727	751	694	300
6	Auditoorium 113 /12 in	Lüm,üld	728	748	712	300
7	Auditoorium 114 /12 in	Lüm,üld	740	803	697	300
8	Auditoorium 115 /12 in	Lüm,üld	707	742	686	300
9	Auditoorium 116 /12 in	Lüm,üld	712	751	679	300
10	Auditoorium 117a / 2inim	Lüm,üld	671	703	638	300
11	Auditoorium 117b/ 3 inim	Lüm,üld	599	625	559	500
12	Avatud ruum /Sport 12 inim	Lüm,üld	559	568	546	300
13	Dušširuum 128	Lüm,üld	225	232	217	200
14	Kabinet 121 / 2 in	Lüm,üld	558	568	547	500
15	Kabinet 122 / 2 in	Lüm,üld	582	593	571	500
16	Koridor 102A	Lüm,üld	226	235	216	100
17	Koridor 118	Lüm,üld	122	137	104	100

18	Koridor 119 /Raamatukogu	Lüm,üld	131	142	103	500
19	Riietusruum 127	Lüm,üld	227	237	216	200
20	Söögiroom 103 40 in	Lüm,üld	259	306	218	100
21	WC-104	Lüm,üld	234	246	221	200
22	WC-105	Lüm,üld	222	234	209	200
23	WC-134	Lüm,üld	215	223	204	200
24	WC-135	Lüm,üld	218	229	206	200
25	WC-136 Inva wc	Lüm,üld	235	247	223	200

P-232v

Mõõtmised korideorites, WC ja riietusruumides on teostatud 0.1 m kõrgusel. Õpperuumides ja tööruumides kõrgusel 1.1 m.

Käesolevaga labor teavitab klienti asjaolust, et EAK oma hindamiste raames puutub kokku käesolevas protokollis

Mõõtmistulemused kehtivad ainult nimetatud objekti kohta ja mõõtmiste teostamise ajal. Mõõtmisprotokolli jagamine on labori loata keelatud. .

Mõõtis spetsialist M. Vinogradov
 Juhataja A.Zagamula

