

Objekt: madalpinge (0,4 kV) elektriliin, mille kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge on 2 ja 2 meetrit.

Tööülesanded: võsa, okste ja puude lõikus.

Kui laialt teeme: Metsas teeme hooldust vana trassi piires, ehk lõikame võsa olemasolevas koridoris metsäärest metsääreni, kärbime puuoksi ja langetame ohtlikke puid, ehk puid, mis on liini poole vähemalt 15° kaldu, kuivanud või nähtavate kahjustustega.

Tiheasustus- ning õueala: üldjuhul piisab okste/latvade kärpimist ning hekkide pügamist, puid langetame üliharva. Hooldatud viljapuud, elupuud, hekid ja muud taimed võivad kasvada, eeldusel et need ei ole liinile ohtlikud. Regulaarne puude ja põõsaste hoolduslõikus aitab vältida seda, et peaksime neid ise tugevalt tagasi lõikama. Siin saate maaomanikuna palju ära teha. Kui viljapuud ja hekid-põõsad on hooldamata, siis peame neid liinide ohutuse tagamiseks siiski kärpima.

Raiejäätmete käitlemine: lõigatud võsa ja oksad laotakse **vaaludesse** (raiejäätmete hunnik piki liinikoridori) või freesitakse/purustatakse (harva). Metsamaterjali, ehk langetatud puid, mille rinnakõrguse (1,3m) diameeter on üle 8cm, tekib üldjuhul väga vähe. Selliseid puid me laasime ja lõikame 3 m pikkusteks ning need kuuluvad maaomanikule.

Millega töid teeme: Valdavalt käsitsi – võsasaed, kettsaed, oksalõikurid, väga harva tehnikaga – giljotiin, võsafrees, kettniiduk, korvtõstuk jt. Valik sõltub objektist ning pinnase kandevõimest. Majapidamiste hoovides me üldjuhul rasketehnikat ei kasuta, vaid teeme tööd sae, redeli ning muu varustuse abil.

Miks teates olev hooldustööde ajavahemik on nii pikk: Toimetame aastaplaani põhjal ja meie töös väga palju sõltub ilmast, lumeolukorrast, objektist ning keskkonnakaitselistest ja muudest piirangutest. Tihti sekka tulevad ka kiireloomulised ja avariitööd. Üritame hooldustöödest teavitada võimalikult varakult ja selle tõttu ei ole kirja saatmisel võimalik teatada täpsemat hooldustööde läbiviimise aega.

NB! Kindla soovi korral saame teile 1-2 päeva enne teie kinnistuni jõudmist helistada, kuid sellest soovist palume meile **viivitamatult** teada anda (soovitavalt kirjalikult).

Kas toimub elektrikatkestus?: Ei, 95% juhtumites teeme töid voolu väljalülitamiseta. Kui sellest ei pääse, siis katkestusest teavitab Elektrilevi teid alati aegsasti ette, et teaksite oma igapäevaseid toimetusi planeerida.

Millega veel peab arvestama?: Hooldustööde ajal võivad teie valdusest üle lennata **droonid**, mille abil kogume informatsiooni võrgu seisukorra kohta. Infot talletame vaid ettevõttesiseseks kasutamiseks ning edasiste võrguhooldusotsuste tegemiseks.

NB! Kõigist oma eritingimustest palume meile teada anda hiljemalt **5 päeva** jooksul peale teate väljasaatmist e-postile **info.segement@gmail.com**. Rõhutame üle, et teavituskirja eesmärk on teavitada eelseisvatest töödest ja see ei näe ette, et töid tehtaks vaid juhul, kui maaomanik selleks loa annab.

0,4 kV liinikoridori hooldus

