



## TORI VALLAVALITSUS

Päästeamet  
Lääne päästekeskus  
[laane@paasteamet.ee](mailto:laane@paasteamet.ee)

Teie 08.05.2025 nr 7.2-3.4/2122-1

Meie 26.09.2025 nr 6-2.1/998-6

### Detailplaneeringu kooskõlastamine

Olete jätnud kooskõlastamata Pärnu EKE Projekt OÜ poolt koostatud Kõrsa küla, Uuekuke kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Veemahuti maht ei vasta siseministri määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Tulekustutamiseks vajalik veehulk peab olema kättesaadav ühes veevõtukohest. Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Päästetöö büroo poolt saadud info põhjal kustutustööde paremaks planeerimiseks ja teostamiseks peab veevõtukoht paiknema elamurajooni alguses, mitte lõpus. Tagatud peab olema päästetehnika ja päästjate ohutus.
3. Veevõtukoht peab paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus. Alus: Sim määrus nr 10 § 6 lg 1.

Planeeringu materjale on vastavalt märkusele täiendatud.

Saadame vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 täiendatud detailplaneeringu uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Signe Rõngas  
abivallavanem

Piret Kallas  
planeerimisspetsialist  
5198 4663 [piret.kallas@torivald.ee](mailto:piret.kallas@torivald.ee)